



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Отдел надзорной деятельности по Рыбинскому району Ярославской области
152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.15 (тел./факс 298-112)

Предписания № 1/1/3
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному образовательному автономному учреждению дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва №4» (МОАУ ДОД СДЮСШОР №4)
в лице директора Емелиной Светланы Владимировны

В период с 14 ч. 30 м. 15 января 2014 г. по 16 ч.00м. 15 января 2014 г., с 13ч.00м. 22 января 2014 г. по 14ч. 00 м. 22 января 2014 года, на основании распоряжения главного государственного инспектора Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Васильева А.Г. №1 от "9" января 2014 года, заместителем главного государственного инспектора Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Алексеевым Александром Борисовичем проведена плановая выездная проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности территории, здания (помещений) муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4» по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ, в районе деревни, Демино, д. 103,
совместно с директором МОАУ ДОД СДЮСШОР №4 Емелиной Светланой Владимировной
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются только выполненные)
1	2	3	4	5
	Общие мероприятия			
1.	Разработать проектную документацию на здание лыжной базы, содержащую пожарно - технические характеристики объекта.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ статья 92 часть 1	15.01.2015	
2.	Обеспечить объект исполнительной документацией на системы противопожарной защиты объекта — автоматическую пожарную	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	15.01.2015	

	сигнализацию, систему оповещения людей о пожаре, систем наружного противопожарного водоснабжения.			
3.	Произвести расчет и выбор типа необходимого количества огнетушителей на объектах в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещений, а так же класса пожара.	п. 465 Правил противопожарного режима в РФ	15.01.2015	
4.	Определить количество пожарных щитов для зданий и территории в соответствии с приложением №5 Правил противопожарного режима в РФ.	п. 481 Правил противопожарного режима в РФ	15.01.2015	
5.	Создать условия для забора воды пожарной техникой в любое время года из реки Колокша на территории спортивной школы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ статья 68, часть 2; Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2004 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" статья 19, п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, СП-8-13130-2009 п. 4.1	15.01.2015	
6.	Установить у водоема (водоисточника), а также по направлению движения к нему, соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ статья 99, СП-8.13130.2009 п. 8.6	15.01.2015	
7.	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	15.01.2015	
8.	Разработать инструкции о мерах пожарной безопасности разработанные в соответствии требованиями п.461, п.462 Правил противопожарного режима РФ, в том числе отдельно для каждого пожароопасного помещения производственного и складского назначения.	п.2, п. 460 Правила противопожарного режима в РФ	15.01.2015	
9.	Разработать программу первичного противопожарного инструктажа, которую утвердить приказом (распоряжением) руководителя организации, с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций	п.3 Правил противопожарного режима в РФ, п. 14,18 Приказа от 12.12.2007 года №645 Об утверждении.	15.01.2015	

	по пожарной безопасности.	нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»		
10.	Запретить и не допускать использование противопожарных расстояний между зданием лыжной базы и рядом вагонов для подготовки лыж спортсменов, для стоянки транспортных средств.	п.74 Правила противопожарного режима в РФ	15.01.2015	
	Здание лыжной базы			
11.	Выполнить огнезащитную обработку и провести проверку ее качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных строительных конструкций здания (деревянной обрешетки кровли, перекрытия), в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). При отсутствии инструкции проверка проводится не реже 2 раз в год.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	15.01.2015	
12.	Выполнить огнезащитную обработку и провести проверку ее качества огнезащитной обработки (пропитки) металлических строительных конструкций здания (пристроек к основному зданию), в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). При отсутствии инструкции проверка проводится не реже 2 раз в год.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	15.01.2015	
13.	Привести к нормативному показателю лестничные марши (косоуры), в соответствии с огнестойкостью здания.	п.21 Правил противопожарного режима в РФ; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ статья 52 подпункт 5, статья 57 часть 1; п.5.18* СНИП 21.01.97*	15.01.2015	
14.	Демонтировать отделку путей эвакуации со стен коридоров 1-го этажа с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ статья 53 часть 2 подпункт 1; СНИП 21-01-97* п. 6.25*	15.01.2015	
15.	Демонтировать отделку путей эвакуации с пола коридора 2-го этажа с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ статья 53 часть 2 подпункт 1; СНИП 21-01-97* п. 6.25*	15.01.2015	
16.	Демонтировать отделку путей эвакуации со стен коридоров 2-го этажа с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2,	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ статья 53 часть 2 подпункт 1;	15.01.2015	

	V3, Д2, Т2	СНиП 21-01-97* п. 6.25*		
17.	Выполнить противопожарными дверями, отделяющие помещение встроенной электродвигательной (электрощитовой) и коридор 1-го этажа на путях эвакуации к основному эвакуационному выходу из здания.	ст.4 ч.3 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.14* СНиП 21.01.-97*	15.01.2015	
18.	Оформлять 1 раз в квартал акт проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.	п.21 Правил противопожарного режима в РФ	15.01.2015	
19.	Выполнить прокладку соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	п.61 Правил противопожарного режима в РФ, ст.4 ч.3, ст.54, ст.84, п.4 ст.143 ФЗ №123 от 22.07.2008 г., п.3.4. СП 3.13130.2009, п.3.9 НПБ 104-03, п.12.57 НПБ-88 -2001, п.4.1, п.4.5, п.4.6 СП 6.13130.2009,	15.01.2015	
20.	Оборудовать помещение электродвигательной (электрощитовой) дымовыми пожарными извещателями в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	п.61 Правил противопожарного режима в РФ, ст.4 ч.3, ст.54, ст.84 ФЗ №123 от 22.07.2008 г., НПБ 88-2001 п.12.48*, п.13.1. 10, п.13.1.11, п.13.1.12 СП 5.13130.2009	15.01.2015	
21.	Вынести в другое помещение размещение персонала ведущего круглосуточное дежурство и установку контрольно-приемного прибора ГРАНИТ-3 системы автоматической пожарной сигнализации из помещения электродвигательной (электрощитовой) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, освободив помещение от горючих материалов и мебели.	п.61, п.42ж) Правил противопожарного режима в РФ, ст.4 ч.3, ст.54, ст.84 ФЗ №123 от 22.07.2008 г., НПБ 88-2001 п.12.48*, п.13.14. 5, п.13.14.12, п.13.14.13 СП 5.13130.2009	15.01.2015	
22.	Запретить и не допускать использование временной электропроводки (удлинителя) для питания электроприборов в помещении электродвигательной (электрощитовой), не предназначенной для проведения аварийных и других временных работ.	п.42з) Правил противопожарного режима в РФ	постоянно	
23.	Запретить и не допускать использование электророзетки с видимыми нарушениями (повреждением) пластмассового корпуса.	п.42б) Правил противопожарного режима в РФ	постоянно	
	Вагоны для подготовки лыж			

	спортсменов			
24.	Помещения вагонов не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией в случае возникновения пожара в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ статья 54 часть 2; НПБ 104-03, таблица №2 п.20	15.01.2015	
25.	Помещения вагонов оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ статья 54 часть 2; НПБ 110-03 таблица №3 п.38	15.01.2015	
26.	Укомплектовать вагоны первичными средствами пожаротушения.	Правила противопожарного режима в РФ п. 70	15.01.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Заместитель главного государственного инспектора
Рыбинского района Ярославской области
по пожарному надзору


Алексеев А.Б.
(должность, фамилия, инициалы (подпись) инспектора)

"22" января 2014 г.

Предписание для исполнения получил(а):


22 января 2014 г.
МОАУ ДОД
СДЮСШОР № 4
Ярославская область, г. Рыбинск

Директор СДЮСШОР-4 
(должность, фамилия, инициалы)
Восмиса СВ